



Jelenia Góra, dnia 28 października 2022 r.

BZP.272.1.18.2022

**Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach
Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ.

Pytanie 1: *W dokumentacji projektowej zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny z układem napowietrzania, wymagające stałej kontroli i nadzoru?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia w ofercie zastosowanych rozwiązań jako równoważne. Ponadto, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

Pytanie 2: *W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów zbiornika, bardziej podatnych na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane.

Pytanie 3: *Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości 150 RLM nie funkcjonują na innych obiektach dłużej niż 3 lata?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża gody na zastosowanie rozwiązania prototypowego, które dla wielkości 150 RLM nie funkcjonują na innych obiektach dłużej niż 3 lata?

Zamawiający informuje, że otrzymane pytania dotyczące treści SWZ oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.