



UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności



OSZP1952/11/2016

Szklarska Poręba dnia 28.11.2016r.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w Szklarskiej Porębie	
Wpl. dn.	2016 -11- 28
Znak sprawy	1026
Podpis	

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Ul. Górna 29
58-580 Szklarska Poręba

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.11.2016r. podajemy warunki przyłączenia projektowanej sieci przeciwpożarowej (2 hydranty zewnętrzne) w miejscowości Szklarska Poręba przy ul. Górnej 29 do sieci wodociągowej:

- zapewnia się dostawę wody na cele wewnętrznej sieci hydrantowej (2 hydranty zewnętrzne) z istniejącej w ul. Górnej sieci wodociągowej (stal Ø 150mm), zaznaczonej na planie sytuacyjnym kolorem zielonym,
- wpięcia należy dokonać poprzez wstawienie trójnika w miejscu wpięcia obecnie istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego.
- z projektowanego przyłącza należy zasilić budynek administracyjny oraz włączyć istniejące przyłącze do budynku nr 29A.
- zaleca się stosowanie rur PE, oraz armatury PAM, VAG, AVK, Hawle bądź równoważnej,
- wodomierz do celów p.poż. należy zamontować w studzience wodomierzowej, która powinna być łatwo dostępna do odczytu i kontroli. Studzienkę należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi, roztopowymi, gruntowymi, oraz przemarzaniem,
- ciśnienie we wskazanym rurociągu wynosi ok. 0,7 MPa,
- koszt wykonania i utrzymania układu pomiarowego dla zewnętrznej instalacji p. pożarowej ponosi w całości wnioskodawca,
- warunkiem wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej jest odbiór techniczny oraz podpisana umowa z dostawcą wody,
- **należy wykonać dokumentację projektową przyłącza. Projekt budowlany z zaprojektowaną siecią przeciwpożarową należy uzgodnić w tutejszej Spółce,**
- po wykonaniu przyłączy należy zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
- warunki techniczne ważne są trzy lata od ich wydania.

W załączeniu przesyłamy 1 egz. mapy syt.- wys. z zaznaczoną siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Uwaga:

1. Włączenie do sieci bez powiadomienia Przedsiębiorstwa będzie traktowane jako bezumowne wpięcie i korzystanie z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. W takim przypadku Spółka będzie dochodziła roszczeń, zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001, nr 72, poz. 747 z późn. zm.).

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. technicznych

Piotr Kuczkiewicz

1:500

----- istniejące przyłącze - przebieg
prawdopodobny (stal $\phi 40$?)

